



OGGETTO : Allacciamento Acquedotto

R E G O L A M E N T O

- 1°) - Gli allacciamenti privati all'acquedotto comunale possono essere fatti solamente all'interno dei pozzetti esistenti.
- 2°) - Se non è possibile effettuare l'allacciamento nei pozzetti esistenti il Privato dovrà costruire un apposito pozzetto in calcestruzzo, delle dimensioni di cm. 80 x 80, che diverrà proprietà dell'Amministrazione Comunale, l'ubicazione del pozzetto verrà concordata con l'Ufficio Tecnico del Comune.
- 3°) - Gli allacciamenti privati all'acquedotto comunale potranno essere effettuati solamente nei mesi di "Aprile - Maggio" e "Settembre - Ottobre".
- 4°) - Il privato dovrà provvedere alla totale sistemazione del fondo stradale interessato alla posa della tubazione e/o alla costruzione del pozzetto.
- 5°) - Il pozzetto in calcestruzzo, dosato a Kg. 300 di cemento R325/mc, dovrà avere le dimensioni interne di cm. 80 x 80, pareti dello spessore minimo di cm. 20, solettina carreggiabile munita di chiusino in ghisa carreggiabile delle dimensioni di cm. 50 x 50 (tipo chiuso).
- 6°) - Ogni allacciamento privato dovrà essere dotato di apposita saracinesca posta nel pozzetto.
